

南部下水終末処理場 水質検査結果

《令和7年度 24時間試験^{*1}の結果》

上段:流入水

下段:放流水

季 節 (月)	春(4～6)	夏(7～9)	秋(10～12)	冬(1～3)	年間平均	放流水 基準値
水 温 (℃)	18.7	23.9	18.9	14.4	19.0	—
	19.2	24.1	18.8	14.3	19.1	
pH	7.2	7.1	7.2	7.3	7.2	5.8～8.6
	7.1	7.1	7.1	7.0	7.1	
BOD (mg/L)	140	300	170	140	190	15
	3.8	4.4	5.4	3.2	4.2	
COD (mg/L)	81	160	92	78	100	160 ^{*2}
	11	7.8	9.6	9.5	9.3	
SS (mg/L)	110	330	100	83	160	40
	2.9	1.7	2.1	3.2	2.5	
大腸菌数 (CFU/mL)	38,000	54,000	40,000	28,000	40,000	800
	6	4	11	18	10	

*1 24時間試験は、1日に3時間間隔で採取した流入水と放流水の試験。結果はその平均。

*2 CODの基準値は、水質汚濁防止法

《令和7年度 放流水の水質検査結果》

項 目	年間平均	基準値
カドミウム及びその化合物	0.001未満	0.03
シアン化合物	0.1未満	1
有機りん化合物	0.1未満	1
鉛及びその化合物	0.01未満	0.1
六価クロム化合物	0.01	0.5
ひ素及びその化合物	0.01	0.1
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	0.0005未満	0.005
アルキル水銀化合物	検出せず ^{*4}	検出されないこと。
ポリ塩化ビフェニル(PCB)	0.0005未満	0.003
トリクロロエチレン	0.001未満	0.1
テトラクロロエチレン	0.001未満	0.1
ジクロロメタン	0.001未満	0.2
四塩化炭素	0.001未満	0.02
1,2-ジクロロエタン	0.001未満	0.04
1,1-ジクロロエチレン	0.001未満	1
シス-1,2-ジクロロエチレン	0.001未満	0.4
1,1,1-トリクロロエタン	0.001未満	3
1,1,2-トリクロロエタン	0.001未満	0.06
1,3-ジクロロプロペン	0.001未満	0.02
チウラム	0.006未満	0.06
シマジン	0.003未満	0.03
チオベンカルブ	0.02未満	0.2
ベンゼン	0.001未満	0.1
セレン及びその化合物	0.01未満	0.1
ほう素及びその化合物	0.5	230
ふっ素及びその化合物	0.12	15
アンモニア等化合物 ^{*3}	8.9	100
1,4-ジオキサン	0.005未満	0.5
フェノール類含有量	0.5未満	5
銅含有量	0.1未満	3
亜鉛含有量	0.1未満	2
溶解性鉄含有量	0.5未満	10
溶解性マンガン含有量	0.1未満	10
クロム含有量	0.01未満	2
ノルマルヘキサン抽出物質含有量	0.5未満	30

*3 アンモニア等化合物は、アンモニア性窒素×0.4+亜硝酸性窒素+硝酸性窒素 (単位:mg/L)

*4 「検出せず」は、当該検定方法の定量下限を下回ること。