



既存電気インフラ設備状況

図中 ——

- ・市道湯川2-1号線の北海道電力柱より地中埋設にて3φ3W6.6KV1回線を受電。
- ・屋外キュービクル式受電盤で一括受電（市民体育館および市民会館）し、それぞれの電気室へ分岐している。

既存電話インフラ設備状況

図中 ——

- ・市道湯川2-1号線および市道湯川1-12号線のNTT柱より地中埋設にて市民会館のMDF盤まで引込んでいる。
- ・市民会館の電話交換機より、市民体育館および市民会館の各電話機へ配線している。

既存市民体育館インフラ整備図（電気，電話）