

株式会社西武建設運輸 排出ガス中ダイオキシン類等の測定結果について

測定項目	法令基準値	測定結果									
		H27. 2. 18	H28. 2. 5	H29. 2. 3	H29. 11. 9	H31. 1. 23	R1. 12. 18	R2. 11. 19	R3. 11. 18	R4. 11. 10	R5. 11. 10
ダイオキシン類濃度 [ng-TEQ/Nm ³]	1. 0	0. 003	0. 012	0. 97	0. 26	0. 91	0. 25	0. 13	0. 23	0. 027	0. 1
ばいじん濃度 [g/Nm ³]	0. 08	0. 004	0. 014	0. 013	0. 01	0. 024	0. 007	0. 011	0. 005 未満	0. 004 未満	0. 004 未満
硫黄酸化物排出量 [Nm ³ /h]	15. 89	0. 093 未満	0. 3	3. 1	0. 29 未満	0. 24 未満	0. 25 未満	0. 12	0. 11	0. 11	0. 31
窒素酸化物濃度 [cm ³ /Nm ³]	250	63	93	140	83	170	53	60	67	100	87
塩化水素濃度 [mg/Nm ³]	700	8	21	360	60	410	50	67	24	7 未満	36