

事前調査結果詳細票

建築物等名称	〇〇様邸解体工事	構造	■木造 □S造 □RC造 □SRC造
竣工・改修年	竣工 昭和62年 / 改修 平成12年頃		□その他 ( )
所在地	函館市〇〇町〇〇-〇〇	用途	■一般住宅 □共同住宅 □工場 □倉庫
階数	地上 2階 地下 1階		□学校 □病院 □公共施設 □娯楽施設
延床面積	126.8 m <sup>2</sup>		□その他 ( )

期 調 査	書面調査	現地調査
	自 令和〇〇年〇〇月〇〇日 至 令和〇〇年〇〇月〇〇日	自 令和〇〇年〇〇月〇〇日 至 令和〇〇年〇〇月〇〇日
調 査 者	氏名	氏名
	責任者：〇〇 〇〇	責任者：〇〇 〇〇
	△△ △△	△△ △△

No. ※1	階数	部分 (部屋)	部位	書面調査			目視調査			診断							
				材料名・商品名・メーカー名	石綿の有無	判断根拠※2	整合性確認	材料名・商品名・メーカー名	気づき事項	分析実施※3	判断根拠※2	石綿の有無	石綿の種類※4	石綿含有建築材料の種類※5	使用面積 (m <sup>2</sup> )	添付資料番号	備考
1-1	1	外壁	—	吹付タイル	不明	—	○			○	c	無					
2-1	1	玄関	床	磁器タイル	無	d	○					無					
2-2	1	玄関	壁	モルタル塗り	無	d	○					無					
2-3	1	玄関	天井	石こうボード	不明	—	○	石こうボード 〇〇建材	裏面情報有		b	無					
3-1	1	廊下	床	長尺塩ビシート	不明	—	×	フローリング	リフォーム済み		d	無					
3-2	1	廊下	壁	石こうボード	不明	—	○	石こうボード 〇〇建材	裏面情報有		b	無					
3-3	1	廊下	天井	石こうボード	不明	—	○	石こうボード 〇〇建材	裏面情報有		b	無					
4-1	1	台所	床	長尺塩ビシート	不明	—	×	フローリング	リフォーム済み		d	無					
4-2	1	台所(キッチン周り)	壁	スレートボード	不明	—	○	スレートボード 〇〇建材	裏面情報有		b	無					
4-3	1	台所	壁	石こうボード	不明	—	○	石こうボード 〇〇建材	裏面情報有		b	無					
4-4	1	台所	天井	石こうボード	不明	—	○	石こうボード 〇〇建材	裏面情報有		b	無					
		⋮															
18-1		屋根	屋根	化粧スレート	不明	—	○			○	c	有	クリ	成	110	1	
18-2		屋根	軒下	セメントけい酸カルシウム板(第1種)	不明	—	○	セメントけい酸カルシウム板(第1種)	—		e	有	不明	成	10	—	みなし

※1 部屋番号図を添付し、No. と一致することが望ましい。

※2 判断根拠は該当する記号を記入 a. 「国土交通省・経済産業省 石綿 (アスベスト) 含有建材データベース」 b. メーカーの証明書、ホームページ情報等 c. 分析による d. 公開されている材料名などの情報から現時点では一般的に含有せず e. その他 (具体的に記載)

※3 分析を実施した場合、分析結果を添付すること。

※4 石綿の種類は該当する略号を記入 クリソタイル=クリ アモサイト=アモ クロシドライト=クロ アンソフィライト=アン トレモライト=トレ アクチノライト=アク 不明=不明

※5 石綿含有建築材料の種類は該当する略号を記入 吹付け石綿=吹 石綿含有断熱材=断 石綿含有保温材=保 石綿含有耐火被覆材=耐 仕上塗材=塗 成形板等=成 と記入