

令和 5 年

第 3 回市議会定例会 議案第 9 号

函館市火災予防条例の一部改正について

函館市火災予防条例の一部を改正する条例を次のように定める。

令和 5 年 9 月 1 日提出

函館市長 大 泉 潤

函館市火災予防条例の一部を改正する条例

函館市火災予防条例（昭和 4 8 年函館市条例第 1 8 号）の一部を次のように改正する。

第 1 3 条の 2 第 1 項各号列記以外の部分中「自動車等（道路交通法（昭和 3 5 年法律第 1 0 5 号）第 2 条第 1 項第 9 号に規定する自動車または同項第 1 0 号に規定する原動機付自転車をいう。第 1 2 号において同じ。）をいう。以下この項において同じ。）に」を「自動車，原動機付自転車，船舶，航空機その他これらに類するものをいう。以下同じ。）にコネクタ（充電用ケーブルを電気自動車等に接続するためのものをいう。以下同じ。）を用いて」に，「および全出力 2 0 0 キロワットを超えるものを除く。）をいう」を「を除く。）をいい，分離型のもの（変圧する機能を有する設備本体および充電ポスト（コネクタおよび充電用ケーブルを収納する設備で，変圧する機能を有しないものをいう。以下同じ。）により構成されるものをいう。以下同じ。）にあつては，充電ポストを含む」に改め，同項第 1 号ただし書中「不燃材料で造られ，または覆われた外壁で開口部のないものに面するときは」を「次に掲げるものにあつては」に改め，同号に次のように加える。

ア 不燃材料で造られ，または覆われた外壁で開口部のないものに面するもの

イ 分離型のものにあつては，充電ポスト

第 1 3 条の 2 第 1 項第 2 号中「筐体は」を「筐体は，」に改め，同号に次のただし書を加える。

ただし、分離型のものの充電ポストにあつては、この限りでない。

第13条の2第1項第6号中「急速充電設備」を「コネクター」に改め、同項第7号中「急速充電設備と電気自動車等の接続部に」を「コネクターが電気自動車等に接続され、」に、「接続部が」を「コネクターが当該電気自動車等から」に改め、同項第11号中「緊急停止させることができる措置を講ずる」を「緊急に停止することができる装置を、当該急速充電設備の利用者が異常を認めたとときに、速やかに操作することができる箇所に設ける」に改め、同項第12号中「自動車等」を「急速充電設備と電気自動車等」に改め、同項第13号中「（充電用ケーブルを電気自動車等に接続するための部分をいう。以下この号において同じ。）」を削り、同項第16号中「当該蓄電池」の後ろに「（主として保安のために設けるものを除く。）」を加え、同項中第18号を第19号とし、第17号を第18号とし、第16号の次に次の1号を加える。

(17) 急速充電設備のうち分離型のものにあつては、充電ポストに蓄電池（主として保安のために設けるものを除く。）を内蔵しないこと。

第26条第3項を削り、同条第4項第2号中「併せて図記号による標識を設けるときは、別表第7に定めるものとしなければならない」を「健康増進法（平成14年法律第103号）第33条第2項に規定する喫煙専用室標識を設ける場合においては、この限りでない」に改め、同項を同条第3項とし、同項の次に次の1項を加える。

4 第2項または前項第2号に規定する標識と併せて図記号による標識を設けるときは、「禁煙」または「火気厳禁」と表示した標識と併せて設ける図記号にあつては国際標準化機構が定めた規格第7010号または日本産業規格Z8210に適合するものとし、「喫煙所」と表示した標識と併せて設ける図記号にあつては国際標準化機構が定めた規格第7001号または日本産業規格Z8210に適合するものとしなければならない。

第26条第5項中「前項第2号」を「第3項第2号」に改める。

別表第4から別表第7までを次のように改める。

別表第4から別表第7まで 削除

附 則

(施行期日)

- 1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条の2第1項の改正規定および次項の規定は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

- 2 第13条の2第1項の改正規定の施行の際現に設置され、または設置の工事がされている改正後の函館市火災予防条例（以下「新条例」という。）第13条の2第1項各号列記以外の部分に規定する急速充電設備に係る位置、構造および管理に関する基準の適用については、なお従前の例による。
- 3 新条例第26条第3項第2号の規定の適用については、当分の間、同号中「喫煙専用室標識」とあるのは、「喫煙専用室標識または健康増進法の一部を改正する法律（平成30年法律第78号）附則第3条第1項の規定により読み替えて適用される健康増進法第33条第2項に規定する指定たばこ専用喫煙室標識」と読み替えるものとする。
- 4 この条例の施行の際現に設置され、または設置の工事がされている新条例第26条第2項または第3項第2号に規定する標識と併せて設ける図記号のうち、同条第4項の規定に適合しないものについては、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(提案理由)

対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部改正に伴い電気自動車等に用いる急速充電設備の位置、構造および管理の基準に関する規

定を改め、ならびに喫煙所の標識の設置を必要としない場合を定め、および禁煙等の標識と併せて設ける図記号による標識に関する規定を整備するため