

南部下水終末処理場消化ガス発電事業に係る
実施要領等および現地確認に関する質問書への回答

| No. | 提出日 | 資料名, 頁, 項目 | 質問内容 | 回答 |
|-----|--------|------------------------------------|---|--|
| 1 | 11月12日 | 実施要領 (7頁) 3 (6) 企画提案書の提出 | 提案書様式がありませんが, 事業者による自由書式との理解でよろしいでしょうか。 | お見込みのとおりです。 |
| 2 | 11月12日 | 実施要領 (12頁) 表3-3 審査項目一覧表 | 表3-3審査項目一覧表「⑩消化ガスの予定買取価格」で提案する「買取単価(円/Nm3)」に下限価格の設定はございますか。 | 下限価格の設定はありません。 |
| 3 | 11月12日 | 実施要領 (12頁) 表3-3 審査項目一覧表 | 「①自己資本比率」「②経常利益黒字期間」に関するご提案の評価対象期間をお知らせください。直近5年間の経営状況に関する調書(貸借対照表, 損益計算書及び会社法会計監査人の監査報告書)を提出することによろしいでしょうか。 | 「①自己資本比率」は直近1年, 「②経常利益黒字期間」は直近5年を評価対象とします。また, 経営状況に関する調書の提出についてはお見込みのとおりです。 |
| 4 | 11月12日 | 実施要領 (12頁) 表3-3 審査項目一覧表 | 「③消化ガス発電設備の元請け施工実績」については, 「公共自治体から発注された発電設備の建設工事」と「FIT事業において民間事業者が発注した発電設備の建設工事」の両方が対象になりますか。それとも, 後者は「④消化ガス発電によるFITまたはFIPの実績数」で評価するので, 前者のみが対象となりますか。また, 評価対象工事について完工時期の指定があれば, ご提示ください。 | 「③消化ガス発電設備の元請け施工実績」については, 「公共自治体から発注された発電設備の建設工事」のみを対象とします。また, 評価対象工事の完工時期については, 平成22年度以降のものとなります。 |
| 5 | 11月12日 | 条件規定書 (9頁) 2-2-3 (6) ユーティリティ | 事業者が設置する消化ガス配管や電気ケーブルについて, 貴市の配管架台/ケーブルラック等を使用することは可能でしょうか。 | 利用することは可能ですが, 企業局と協議のうえルート等を決定し, また既存設備の改造が必要な場合には, 事業者の費用負担により行うこととします。 |