別記第三号（Ａ４）

検査結果表

（第１第１項第３号に規定する昇降機）

当該検査に関与した検査者		氏　名	検査者番号
	代表となる検査者		
	その他の検査者		

昇降機番号	

番号	検査項目					検査結果 指摘なし	要重点点検	要是正	既存不適格	担当検査者番号
1	駆動装置（油圧式以外）									
(1)	電動機									
(2)	減速機									
(3)	ブレーキ			制動力 イ．かごに積載荷重の1.25倍の荷重を加え、定格速度で下降中に動力を遮断し、制動距離を確認 積載荷重の1.25倍の荷重（　　kg） 定格速度（　　m/min） ロ．かごが無負荷の状態において定格速度で下降中に動力を遮断し、制動距離を確認 制動距離の基準値（　　mm）	mm					
(4)	駆動方式	ロープ式・巻胴式	主索	径の状況　最も摩耗した主索の番号（　　） 直径（　　mm）　未摩耗直径（　　mm）	%					
				素線切れ 最も摩損した主索の番号　（　　） 該当する素線切れ判定基準（　　） 素線切れが生じた部分の断面積の割合 70%超　・70%以下	1よりピッチ内の素線切れ数 本 1構成より1ピッチ内の最大の素線切れ数 本					
				錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分 （あり　・　なし） 谷部が赤錆色に見える主索の番号（　　） 直径（　　mm）　未摩耗直径（　　mm） 該当する錆及び錆びた摩耗粉判定基準（　　）	% 1構成より1ピッチ内の最大の素線切れ数 本					
				主索本数（　　本） 要重点点検の主索の番号（　）　要是正の主索の番号（　　）						
		ラックピニオン式								
		チェーンスプロケット式		鎖の摩耗 測定長さ（　　mm）　基準長さ（　　mm）	%					
		チェーンラックピニオン式		鎖の摩耗 測定長さ（　　mm）　基準長さ（　　mm）	%					
2	駆動装置（油圧式）									
(1)	空転防止装置									
(2)	油圧パワーユニット	油圧パワーユニットの取付けの状況								
(3)		電動機及びポンプ								
(4)		圧力計								
(5)		安全弁		銘板値　（安全弁の作動圧力　　MPa） （常用圧力　　MPa） 測定値　（安全弁の作動圧力　　MPa）	常用圧力の %					
(6)		逆止弁								
(7)		流量制御弁								
(8)		油タンク及び圧力配管								
(9)		作動油温度抑制装置								
(10)	ストップバルブ									
(11)	高圧ゴムホース									
(12)	圧力配管									
(13)	パンタグラフ式（下枠及びアーム）									

(14)	プランジャー								
(15)	プランジャーストッパー								
(16)	シリンダー								
(17)	主索又は鎖	主索	径の状況　最も摩耗した主索の番号（　　） 直径（　　mm）　未摩耗直径（　　mm） ％						
			素線切れ 最も摩損した主索の番号　（　　） 該当する素線切れ判定基準（　　） 素線切れが生じた部分の断面積の割合 70％超　・70％以下	1よりピッチ内の素線切れ数 本 1構成より1ピッチ内の最大の素線切れ数　本					
			錆びた摩耗粉により谷部が赤錆色に見える部分 （あり　・　なし） 谷部が赤錆色に見える主索の番号（　　） 直径（　　mm）　未摩耗直径（　　mm） 該当する錆及び錆びた摩耗粉判定基準（　　）	％ 1構成より1ピッチ内の最大の素線切れ数 本					
			主索本数（　　本） 要重点点検の主索の番号(　　)　要是正の主索の番号(　　)						
		鎖	摩耗　最も摩耗した鎖の番号(　　) 測定長さ（　　mm）　基準長さ（　　mm）	伸び　％					
			鎖本数　（　　本） 要重点点検の鎖の番号（　　）　要是正の鎖の番号（　　）						
(18)	主索又は鎖の伸び								
(19)	主索又は鎖の張り								
(20)	主索又は鎖の取付部								
(21)	主索又は鎖の緩み検出装置								
3	**共通**								
(1)	救出装置								
(2)	制御器	開閉器及び遮断器							
(3)		接触器、継電器及び運転制御用基板							
(4)		ヒューズ							
(5)		絶縁　電動機の回路　（300Ｖ以下・ 300Ｖ超） 制御器等の回路の300Ｖを超える回路 制御器等の回路の150Ｖを超え300Ｖ以下の回路 制御器等の回路の150Ｖ以下の回路	ＭΩ ＭΩ ＭΩ ＭΩ						
(6)		接地							
(7)	耐震対策								
(8)	速度　定格速度（　　m／min）		上昇　m/min 下降　m/min						
4	**かご室**								
(1)	かごの壁又は囲い、天井及び床								
(2)	かごの戸又は可動式の手すり								
(3)	かごの戸又は可動式の手すりのスイッチ								
(4)	かご操作盤及び表示器								
(5)	リモートコントロールスイッチ								
(6)	外部への連絡装置								
(7)	非常停止スイッチ								
(8)	用途、積載量及び最大定員の標識								
(9)	車止め								
(10)	かごの床先と出入口の床先との水平距離								
(11)	かご非常止め装置　　形式　：　速度検出式　・　緩み検出式								
(12)	かごのガイドシュー等								
(13)	かごの折りたたみ機構								
(14)	かごの着脱機構								
(15)	運転キー								
5	**乗り場及び昇降路**								
(1)	乗り場の操作盤								
(2)	乗り場の戸又は可動式の手すりのスイッチ								
(3)	ドアロック								
(4)	非常停止スイッチ								

(5)	乗り場の戸又は可動式の手すり					
(6)	ファイナルリミットスイッチ及びリミット（強制停止）スイッチ					
(7)	移動ケーブル及びトロリー					
(8)	昇降路側壁等の囲い					
(9)	ガイドレール及びレールブラケット					
(10)	ガイドレール、駆動装置等のカバー					
(11)	障害物検出装置					
(12)	折りたたみレール					
6	上記以外の検査項目					

特記事項

番号	検査項目	検査事項	指摘の具体的内容等	改善策の具体的内容等	改善（予定）年月